

新店央北青年社宅 電梯故障困人處理說明

發生日期： 109 年 11 月 09 日 （ 五 ） 19:18~21:20

發生位置： C棟15F-17(398-15-17)

總幹事:王添明 副總幹事:陳昀蓁 秘書:藍立婷
值班人員： 保全:閻鐵錚、林孝鑫 協助人員:益鼎建賢
廠商:崇友搶修人員

情況內容說明

- 一、19:18 保全人員回報電梯發生停電故障情形
- 二、19:20 總幹事與益鼎建賢確認電梯發生異常,住戶受困電梯,已通知廠商處理
- 三、19:47 崇友電梯搶修人員到社區做搶修
- 四、20:18 崇友搶修人員將住戶救出時間

發生原因

廠商檢查判定為電梯機板故障導致電梯緊急停止,已暫時關閉電梯,並請廠商盡快檢修

後續處理情形

已請廠商將社區內所有電梯進行全面檢測,109年11月12日已全面巡檢完成

單位主管：

總幹事：王添明